

Brusse,sesteerweg 199, 9090 Melle

AVK BELGIUM NV  
Ter attentie van de heer R. VAN HAUTE  
Zoomstraat 6A  
9160 LOKEREN

uw bericht van	uw kenmerk	contactpersoon	telefoon
		P. VAN WAMBEKE	+32 (0)9-263.58.37
datum	ons kenmerk	mailadres	fax
2012.07.19		peter.vanwambeke@eandis.be	+32 (0)9-263.43.50

### Stalen vlinderklepafsluiters – Productkwalificatie

Wouter Witzel EuroValve BV Nederland  
EVTLS PN16 : DN 50 / DN 80 / DN 100 / DN 150  
EVTLS PN10 : DN 200

Geachte heren

Wij hebben uw technisch kwalificatiedossier geanalyseerd.

Als besluit van de uitgevoerde analyses, op basis van de technische specificatie G034 (uitgave 06/2010), delen wij u mee dat we aan bovenvermelde types een voorlopige kwalificatie toekennen.

De openstaande punten zijn :

- 1/ Voor de type test "Lange duur test (EN 13774 Par. 5.5)" ontbreken de externe en interne dichtheidsproef volgens klasse 1 voor de diameters DN 50 en DN 100.
- 2/ De type test "Externe dichtheid (EN 13774 Par. 5.10)" op Tmin en Tmax voor de diameters DN 50 en DN 100 ontbreekt.
- 3/ De type test "Interne dichtheid (EN 13774 Par. 5.11)" volgens klasse 1 op Tmin en Tmax voor de diameter DN 200 ontbreekt.

Elke tekortkoming ten aanzien van eender welke eis van de technische en/of bijkomende kwalificatiemodaliteiten van het product, kan het intrekken van de kwalificatie van het producttype voor gevolg hebben.

Iedere wijziging, aangebracht aan een gekwalificeerd product (inclusief de verpakking) of aan zijn fabricage- en controleprocessen, moet ons voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden en kan een herziening van de kwalificatie van het product tot gevolg hebben. Er kan er geen beroep gedaan worden op clausules van stilzwijgende goedkeuring bij het overmaken van documenten.

Met de meeste hoogachting,



P. VAN WAMBEKE



J.P. RAVIJTS

Bijlage: 1

[www.eandis.be](http://www.eandis.be)

Eandis cvba - Zetel vennootschap: Brusse,sesteerweg 199, 9090 Melle  
BIW.BI 0477.445.084 - RPR Gent



Kwaliteit Aankoop - Qualité Achats

## Metalen afsluiters - Robinets métalliques

### Lijst van de gekwalificeerde leveranciers en producten

### Liste des fournisseurs et produits qualifiés

Van toepassing zijnde technische specificaties - Spécifications techniques d'application :

G031 - Uitgave 06.2010 : Stalen kogelafsluiters met laseinden voor inbouw in ingegraven aardgasdistributiesystemen

G032 - Uitgave 04.2010 : Stalen schuifafsluiters met laseinden voor inbouw in ingegraven aardgasdistributiesystemen

G033 - Uitgave 06.2010 : Stalen kogelafsluiters DN 25 met draadeinden

G034 - Uitgave 06.2010 : Metalen vlinderklepafsluiters voor inbouw in bovengrondse aardgasdistributiesystemen

Opsteller - Rédacteur : P. VAN WAMBEKE

Datum - Date : 04.01.2012

 = voorlopig gekwalificeerd - qualifié provisoirement  
 = niet gekwalificeerd - non qualifié

LEVERANCIER - FOURNISSEUR	AVK Belgium NV-SA
Nationaliteit - Nationalité	BE
FABRIKANT - FABRICANT	WOUTER WITZEL EuroValve BV
Site	Losser (NL)

POS.	TYPE
------	------

SAP
EANDIS

#### G034: Metalen vlinderklepafsluiters - Robinets en métal à papillon

1	DN 50	EVTLS PN16
2	DN 80	EVTLS PN16
3	DN 100	EVTLS PN16
4	DN 150	EVTLS PN16
5	DN 200	EVTLS PN10

604
608
605